

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

PRAVILNIK

**O RADU I ODRŽAVANJU OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU OTPADNIH VODA**

Krapinske Toplice, svibanj 2025. godine

Na temelju Zakona o vodama (N.N. br. 66/19, 84/21, 47/23), Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (N.N. br. 05/11) i Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (N.N. br. 09/20) i na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u nastavku Bolnice), Upravno vijeće Bolnice na svojoj 65. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2025.g., donijelo je

PRAVILNIK

O RADU I ODRŽAVANJU OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom regulira se način korištenja i održavanja uređaja za odvodnju otpadnih voda iz objekata i sa zemljišta Bolnice.

Članak 2.

Za održavanje i za funkcioniranje uređaja za odvodnju otpadnih voda odgovoran je Odsjek za tehničke poslove Bolnice.

Članak 3.

Pod objektima i uređajima za odvodnju otpadnih voda u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju se:

1. odvodni kanal do glavnog kolektora iz Stare zgrade Bolnice i Dječjeg odjela, iz objekta NBO, najnovijeg bolničkog objekta (NNBO) i drugi manji odvodni kanali,
2. separator masnoće u kuhinji NBO,
3. cestovni slivnici na internim prometnicama,

Članak 4.

Da bi uređaji iz članka 3. ovog Pravilnika mogli normalno funkcionirati potrebno ih je redovito čistiti i održavati.

Redovno čišćenje treba vršiti u ovim rokovima:

1. Reviziona okna (šahtovi) na odvodnim kanalima do glavnog kolektora treba čistiti dva puta godišnje ili po potrebi.
Čišćenje se vrši mehanički i ispiranjem mlazom vode.

2. Separator masnoće u kuhinji NBO treba čistiti po potrebi.
Čišćenje se vrši ispumpavanjem taloga putem ovlaštene komunalne tvrtke, koja sadržaj odvozi i zbrinjava u skladu prema važećim propisima.
3. Cestovni slivnici na internim prometnicama moraju se čistiti svakih 4 mjeseca. Izvan navedenog roka ovi slivnici moraju se čistiti i poslije svakog većeg nevremena. Čišćenje se vrši mehanički i ispiranjem mlazom vode.

Članak 5.

Unutar rokova za redovito čišćenje uređaja za odvodnju otpadnih voda mora se vršiti redovita kontrola stanja tih uređaja.

Kontrola separatora masnoće u kuhinji mora se vršiti svaka 2 mjeseca.

Kontrola cestovnih slivnika na internim prometnicama mora se vršiti svaka 2 mjeseca i poslije svakog nevremena.

Kontrola revizionih šahtova na odvodnim kanalima do glavnog kolektora mora se vršiti svaka 2 mjeseca.

Ispitivanje vodonepropusnosti internog sustava odvodnje vršit će se po ovlaštenoj osobi svakih 8 godina.

Članak 6.

Ako se prilikom redovitih kontrola iz članka 5. utvrdi da je potrebno čišćenje izvan rokova iz članka 4. izdati će se nalog i izvršiti čišćenje.

Članak 7.

Čišćenje i kontrola stanja za odvodnju otpadnih voda vrši se na temelju radnih naloga za čišćenje i radnih naloga za kontrolu (izdaje voditelj Odjela za tehničko uslužne djelatnosti).

Čišćenje i kontrolu uređaja vrši Odsjek za Tehnička poslove.

Poslije svakog većeg nevremena izdaje se poseban radni nalog za kontrolu uređaja i za njihovo čišćenje.

Članak 8.

Ako se prilikom kontrole ili čišćenja ustanovi kvar na uređajima za odvodnju otpadnih voda izdati će se poseban radni nalog djelatnicima u Odsjeku za Tehničke poslove.

Ako popravak nije moguć putem vlastitih radionica Bolnice poduzet će se mjere za popravak uređaja putem ovlaštenih izvođača radova.

Ako se prilikom kontrole funkcioniranja uređaja utvrdi da je potrebna rekonstrukcija, dogradnja ili proširenje kapaciteta uređaja poduzet će se mjere za izvedbu potrebnih radova.

Članak 9.

Za neizdavanje radnih naloga za čišćenje uređaja i za neizdavanje radnih naloga za redovitu kontrolu stanja uređaja odgovoran je voditelj Odjela za tehničko uslužne djelatnosti.

Članak 10.

Djelatnici Odsjeka za tehničke poslove su odgovorni ako ne postupe po radnom nalogu u određenom roku i ako o neizvršenju ili o nemogućnosti izvršenja ne obavijeste voditelja Odjela za tehničko uslužne poslove.

Članak 11.

Ako zbog neredovitog čišćenja ili održavanja uređaja za Bolnicu nastupi materijalna šteta, protiv odgovornih djelatnika pokrenuti će se postupak za naknadu štete u skladu s postojećim propisima.

Članak 12.

Za provedbu ovog Pravilnika odgovoran je voditelj Odjela za tehničko uslužne poslove.

Članak 13.

Uzimanje uzoraka otpadnih voda Bolnice, te analiza fizikalno-kemijskih parametara istih obavlja se na način i po postupku koji propisuje Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda.

Članak 14.

Bolnica ima zaključen Ugovor s ovlaštenim laboratorijem (ZZJKZŽ) o pravovaljanom načinu uzimanja uzoraka (o učestalosti i na kojim se revizionim oknima uzima uzorak otpadne vode, te o fizikalno-kemijskim mjerenjima i ispitivanju istih).

Članak 15.

Kontrolu nad uzimanjem uzoraka otpadne vode i evidenciju rezultata fizikalno-kemijskih ispitivanja istih, vodi Odsjek za kontrolu voda i sanitarnu higijenu Bolnice.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu i održavanju uređaja za odvodnju otpadnih voda koji je donijet na 36. sjednici Upravnog vijeća Bolnice održanoj dana 30. 06. 2020. godine.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnim pločama Bolnice.

Broj: 05-12/3-2025

U Krapinskim Toplicama, 27. svibnja 2025.g.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Vlatka Mlakar, dipl. oec.

Potvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Bolnice dana 29.05.2025.g. te je stupio na snagu dana 06.06.2025.g.

Ravnatelj
Danijel Javorić Barić, mag. iur.